

关于浙江跃进锻造有限公司等40家企业安全生产诚信等级评估结果的公示

根据《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市企业安全生产诚信管理实施办法的通知》(瑞政办[2012]143号)文件精神,现将我市浙江跃进锻造有限公司等40家企业安全生产诚信等级评估结果予以公示(具体名单附后),公示期为15天。任何单位或个人若对此评估结果有异议的,可在公示期内向市安委办提出申诉(申诉电话:65819566),市安委办将在接到申诉后10个工作日内进

行调查核实。确有错误的将予以更正并进行公示,核实无误的将予以维持,并书面告知异议申请人。公示期内无异议的,市安委办将据此确定企业安全生产诚信等级,并通报相关部门。

瑞安市安全生产委员会办公室
二〇一二年六月二十九日

瑞安市部分企业安全生产诚信等级公示名单

序号	企业名称	企业类型	所属镇街	拟确定诚信等级
1	浙江跃进锻造有限公司	机械制造企业	陶山镇	A级
2	浙江通力减速机有限公司	机械制造企业	南滨街道	A级
3	浙江凯励机电有限公司	机械制造企业	南滨街道	A级
4	浙江远征汽摩附件有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级
5	温州东方刀剪有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
6	浙江江南制药机械有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
7	中国瑞标集团有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级
8	温州新星滤清器有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级
9	浙江永丰粉末冶金有限公司	机械制造企业	莘塍街道	A级
10	浙江长城换向器有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
11	瑞立集团有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
12	嘉利特荏原泵业有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级
13	温州车舟汽车部件有限公司	机械制造企业	莘塍街道	A级
14	浙江中一特钢有限公司	机械制造企业	马屿镇	A级
15	八达机电有限公司	机械制造企业	飞云街道	A级
16	浙江中龙电机股份有限公司	机械制造企业	飞云街道	A级
17	浙江力诺阀门有限公司	机械制造企业	锦湖街道	A级
18	浙江明天机械有限公司	机械制造企业	飞云街道	A级
19	浙江建达机械有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
20	瑞安市海霸洁具有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级

序号	企业名称	企业类型	所属镇街	拟确定诚信等级
21	浙江飞云科技有限公司	机械制造企业	锦湖街道	A级
22	浙江威泰机械有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
23	浙江永华紧固件有限公司	机械制造企业	塘下镇	A级
24	浙江利丰电器有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
25	浙江金石刀具有限公司	机械制造企业	莘塍街道	A级
26	浙江科尔泵业有限公司	机械制造企业	汀田街道	A级
27	浙江万里安全器材制造有限公司	机械制造企业	东山街道	A级
28	瑞安市天和汽配有限公司	机械制造企业	南滨街道	A级
29	浙江三禾机电有限公司	机械制造企业	锦湖街道	A级
30	浙江华峰合成树脂有限公司	危化品生产企业	东山街道	A级
31	瑞安市康泰气体有限公司	危化品生产企业	汀田街道	A级
32	浙江联大化工有限公司	危化品生产企业	锦湖街道	A级
33	瑞安市星耀气体有限公司	危化品生产企业	汀田街道	A级
34	瑞安市东昌涂料厂	危化品生产企业	锦湖街道	A级
35	瑞安市万隆化工有限公司	危化品生产企业	锦湖街道	A级
36	瑞安市汇源贸易有限公司	危化品经营、储存企业	锦湖街道	A级
37	瑞安市化工轻工建材总公司	危化品经营、储存企业	玉海街道	A级
38	瑞安市喜庆烟花爆竹专营有限公司	烟花爆竹批发企业	安阳街道	A级
39	瑞安市吉祥烟花爆竹有限公司	烟花爆竹批发企业	安阳街道	A级
40	温州华旭矿业有限公司	矿山企业	锦湖街道	A级

2012年工矿企业瑞安市级重大事故隐患挂牌整治单位名单

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,积极推进“平安瑞安”建设,最大限度地预防和减少生产安全事故的发生,保障人民群众生命财产安全,根据市政府年度安全生产工作部署和要求,经市政府研究,确定11家单位为2012年工矿企业瑞安市级重大事故隐患挂牌整治单位(具体名单附后)。

市政府要求,各责任单位和督办单位要充分认识重大事故隐患整改对改善企业安全生产条件、预防和减少各类事故发生的重要性和必要性,思想上要高度重视,措施上要狠抓落实,确保在规定的期限内完成整改。隐患整改完毕后,将由市安委办组织相关人员验收,对整改后符合安全生产要求的及时予以发文销号。

序号	单位名称	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
1	瑞安市华清五金装饰有限公司	塘下镇鲍一工业区	1.喷漆间环评工作未落实;2.公司配电房有4处修理留下的墙洞没有安装防护网;3.部分电镀设备的电源箱金属外壳没有接地,其他配电箱也存在没有接地的现象;4.喷漆间内的电器没有使用防爆电器;5.现场使用的电风扇等移动电器没有配置漏电保护器。	瑞安市华清五金装饰有限公司	塘下镇人民政府	2012年9月30日
2	瑞安市华泰印刷包装厂	陶山镇大路村	1.未制定安全规章制度和设备安全操作规程;2.没有油墨及溶剂等危化品仓库及仓库管理制度;3.灭火器严重不足;4.三台主要生产设备金属外壳没有接地;5.电风扇等移动电器外壳没有接地且没有配置漏电保护开关。	瑞安市华泰印刷包装厂	陶山镇人民政府	2012年9月30日
3	温州市恒泰工艺品有限公司	湖岭镇溪坦村	1.车间内没有各种设备的安全操作规程,包括成套真空镀膜设备的安全操作规程;2.设备没有安装安全防护门(板),使加热部件和电路接线裸露,处于不安全状态;3.吹塑车间安全通道被塑料原料和报废机器等堵塞;4.灭火器不足、无警示标志;5.喷漆车间通风不畅,没有使用防爆电器;6.没有设置危险品仓库;7.电气安全管理混乱。	温州市恒泰工艺品有限公司	湖岭镇人民政府	2012年9月30日
4	浙江力天机械有限公司	安阳街道上沙塘村	1.未制定安全生产规章制度和操作规程;2.未建立安全生产管理机构和未配备安全管理人员;3.未对从业人员进行安全生产教育和培训;4.电气线路未按要求规范安装;5.安全出口、通道不符合要求。	浙江力天机械有限公司	安阳街道办事处	2012年9月30日
5	瑞安市卡而丹针织有限公司	上望街道新桥头村工业区	1.一楼车间中部和二楼车间东面有住人现象;2.一楼车间西面2扇铁丝门被钉死,无安全出口;二楼西面也没有安全出口;3.各层均有通道被产品和货物堵塞的情况,一层的仓库也存在通道被产品和货物堵塞的情况;4.一层的开关箱前面堆放排风扇等物品,不符合安全规定;5.织袜机的接地线不符合规范要求,移动电器没有安装漏电保护装置。	瑞安市卡而丹针织有限公司	上望街道办事处	2012年9月30日
6	瑞安市安桥机架厂	上望街道八十亩上首	1.生产场所一楼、二楼使用木质材料作为隔层;2.酸洗车间楼上有住人现象;3.一楼场所、酸洗(磷化)车间等生产场所的电气线路不符合规定,未采用PVC保护套管;4.简易升降机已停用,但没有相关记录和停用标志;5.使用盐酸等危化品、易制毒化学品未见登记备案记录,现场没有盐酸稀释规则、安全技术说明书及安全操作规程,危化品仓库没有标志、制度和警示牌;6.未按照规定组织开展员工培训教育;7.未按照规定建立安全生产台账;8.冲床等设备未见安全操作规程、警示标志,冲床皮带轮无安全罩,女工未戴工作帽;9.机电设备金属外壳没接地,电风扇等移动电器外壳没有接地且未配置漏电保护开关。	瑞安市安桥机架厂	上望街道办事处	2012年9月30日
7	瑞安市超欧鞋业有限公司	莘塍街道东新工业区	1.厂房六楼存在住人现象;2.灭火器数量不足,且悬挂不规范或随意摆放;3.车间内存放的危险品标识不清,管理混乱;4.现场使用的电风扇等移动电器没有配置漏电保护器。	瑞安市超欧鞋业有限公司	莘塍街道办事处	2012年9月30日
8	瑞安市新星粉末冶金厂	汀田街道金后村金光路	1.未按规定制定安全生产规章制度和落实安全生产责任制;2.负责人和安全管理人員未按规定考核合格;3.部分设备未制定安全操作规程;4.使用危险化学品(液氨)车间未设置防泄漏报警装置;5.电气设备金属外壳没接地。	瑞安市新星粉末冶金厂	汀田街道办事处	2012年9月30日
9	温州紫鸿印刷包装机械有限公司	飞云街道林西垟村	1.企业负责人和安全管理人員未参加安全培训并取得安全合格证书;2.特种作业人员(电焊工)未按规定取得特种作业操作资格证书上岗作业;3.未制定安全生产规章制度和设备安全操作规程;4.车间及安全风险较大的设备(气割、电焊等)均未设置明显的安全警示标志;5.没有设危化品仓库,二甲苯、油漆、松香水等危化品随意摆放;6.电气管理不善,主要是:配电房上方设员工宿舍;给外厂搭接电气线路,未实施并签订安全协议;配电房内堆放报废发电机和电风扇等杂物;配电房内堆放大量喷好漆的零部件;金工车间电气线路和配电不规范。	温州紫鸿印刷包装机械有限公司	飞云街道办事处	2012年9月30日
10	瑞安市红尔牛鞋厂	仙降街道金光工业区	1.存在安全通道堵塞、安全出口严重不足: (1)一楼生产车间中部的生产流水线之间仅留0.4米通道,无法紧急疏散人员。(2)二楼堆放半成品和货物,没有设置安全通道。(3)二楼至五楼均只有一张楼梯上下,没有其他安全出口。(4)五楼楼梯没有楼梯扶手。 2.未建立安全生产管理制度,负责人未经过安全生产教育培训,未按规定对从业人员进行安全生产培训。3.消防设施不足、没有安全警示标志,厂内没有原料仓库和成品仓库,灭火器不足。4.所有电气设备金属外壳均未接地,电风扇等移动电器没有配置漏电保护器。	瑞安市红尔牛鞋厂	仙降街道办事处	2012年9月30日
11	瑞安市路斯卡卫浴洁具有限公司	南滨街道南垟村	1.生产车间通道不畅通,简易厂房通风不畅;2.电气线路敷设不符合电气安全技术要求;3.未建立安全管理制度、设备安全操作规程及安全生产档案、台账;4.未建立从业人员培训档案,未对职工进行安全培训;5.危险品仓库设在木质楼梯间,没有进行隔离,且无标志、制度和警示牌,危险易燃品摆放在喷漆间内;6.灭火器不足,悬挂不符合规范,事故隐患点无警示标志;7.钻床没有皮带罩;8.多处喷漆间(含烘房)电气线路不规范,没有穿塑料保护管,灯具、开关等没有使用防爆电器,所有机电设备的金属外壳均没有接地保护。	瑞安市路斯卡卫浴洁具有限公司	南滨街道办事处	2012年9月30日